

## Radialventilatoren

Frei werdende Gase, Dämpfe oder Schwebstoffe sind laut Gesetzgeber direkt an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle vollständig zu erfassen

- Gehäuse und Laufrad aus schwer entflammbarem Polypropylen (PP)
- gegen Gasaustritt gesichert
- Anschluss-Stutzen NW 75
- VDMA- und Atex-konform

- Schutzart IP 55
- Volumenstrom 60-250 m<sup>3</sup>/h
- Totaldruck 240-175 Pa
- mit Stahl-Montagekonsole

Radialventilator, explosionsgeschützt zum unbeschränkten Einsatz auch in Zone 1, CE Ex II 2/2G Ex H IIB T3 Gb X, Stromanschluss 400 V / 50 Hz.

Bestell-Nr. 116-941-JB

Тур*	Zone 1	keine Zone*
Leistung [W]	90	90
Nennspannung [V]	400	230
Geräuschpegel [dB(A)]	45	45
Umdrehungen [U/min]	2800	2850
Bestellnummer	116-941-JB	116-943-JB

<sup>\*</sup>Absaugung aus Zone 2, Aufstellung in keiner Zone



## Steckfertiger Aufsatz zur technischen Entlüftung

- geeignet für einen bis zu 120-fachen Luftwechsel im Schrank (in Abhängigkeit von Schrankgröße, Druckverlusten und Länge der Lüftungsleitung)
- mit Anschlusskabel und Schuko-Stecker
- ATEX-konform: CE Ex II 3/- G Ex ic nA IIC T4
- Leistung (W): 35
- Maße B x T x H (mm): 200 x 400 x 200
- Stromanschluss 230 V / 50 Hz
- Umdrehungen (U/min): 2450
- Schallleistungspegel: 35 dB (A)

Тур	AD 12	W0 12	AM 12	WM 12	AP 12	WP 12
Ausstattung	als Schrankaufsatz	zur Wandmontage	als Schrankaufsatz, nicht für Fass-Schränke geeignet	zur Wandmontage, nicht für Fass-Schränke geeignet	als Schrankaufsatz, nicht für Fass-Schränke geeignet	zur Wandmontage, nicht für Fass-Schränke geeignet
Lieferumfang	_	-	mit Abluftüberwachung	mit Abluftüberwachung	mit Abluftüberwachung und potentialfreiem Alarmkontakt	mit Abluftüberwachung und potentialfreiem Alarmkontakt
Bestellnummer	129-345-JB	162-203-JB	136-799-JB	162-204-JB	180-341-JB	180-342-JB



## Abluftüberwachung

- für den Einbau zwischen Sicherheitsschrank und bauseitiger Abluftanlage
- Sichere und einfache Überwachung von Abluftmengen aus einem Gefahrstoffschrank
- mit Anschlusskabel und Schuko-Stecker
- Maße B x T x H (mm):300 x 400 x 265
- ATEX-konform: CE Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Schallleistungspegel: abhängig von der angeschlossenen Abluftanlage

BL
Abluftüberwachung
30
200
180-343-JB