DENIOS bietet auch nach FM Prüfstandard 6050 und Prüfstandard UL/ULC 1275 geprüfte Gefahrstoffschränke. Diese Schrankreihen erfüllen die Anforderungen gemäß NFPA Code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten über diesen Internationalen Standard.



- integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel m\u00f6glich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
- extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung



Dreifach zertifizierte Gefahrstoffschränke mit 30 Minuten Brandschutz

Gefahrstofflagerung zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis

2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles
Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in sicherheitsgelb (RAL 1004) oder lichtgrau (RAL 7035)

Info Typ 30 Schränke: (Auszug aus TRGS 510, Anhang 1) Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 30 ist zulässig, sofern nur 1 Schrank pro Nutzungseinheit/ Brand(bekämpfungs)abschnitt aufgestellt wird. Ist dieser Abschnitt größer als 100m², darf je 100m² ein Schrank aufgestellt werden.











Тур	FM 30-63L	FM 30-63R	FM 30-93L	FM 30-93R	FM 30-123
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung				
Türanschlag	links	rechts	links	rechts	beidseitig
Maße außen B x T x H [mm]	564 x 620 x 1947	564 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	864 x 620 x 1947	1164 x 620 x 1947
Maße innen B x T x H [mm]	450 x 519 x 1626	450 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	750 x 519 x 1626	1050 x 519 x 1626
Traglast Einlegeboden [kg]	75	75	75	75	75
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	22	22	23	23	33
Gewicht [kg]	180	181	235	236	281
Bestellnummer Farbe Türen: grau	238-934-JB	238-936-JB	238-938-JB	238-940-JB	238-942-JB
Bestellnummer Farbe Türen: gelb	238-935-JB	238-937-JB	238-939-JB	238-941-JB	238-943-JB
Zubehör					
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-987-JB	116-987-JB	133-979-JB	133-979-JB	116-975-JB
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	133-976-JB	133-976-JB	133-978-JB	133-978-JB	116-939-JB
Bestellnummer Sockelblende	219-570-JB	219-570-JB	219-572-JB	219-572-JB	219-573-JB